



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.АД50.В.00109

Серия RU № 0542431

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ». Место нахождения: 117437, Российская Федерация, город Москва, улица Академика Арцимовича, дом 17, помещение V, комната 9. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10АД50. Дата регистрации аттестата аккредитации 03.03.2017 года. Телефон: +74954813360. Адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Спецпошив». Основной государственный регистрационный номер: 5147746023706. Место нахождения: 109382, Российская Федерация, город Москва, улица Судакова, дом 10. Телефон: 84952215668, адрес электронной почты: sposhiv@sposhiv.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Спецпошив». Место нахождения: 109382, Российская Федерация, город Москва, улица Судакова, дом 10. Адрес места осуществления деятельности: 399059, Российская Федерация, Липецкая область, город Грязи, улица Гризодубовой, дом 31а

ПРОДУКЦИЯ

Подшлемник летний термостойкий для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги, модель ПшТл 622 с уровнем защиты до 15 кал/кв.см из огнезащитной ткани WORKER 320E. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 8570- 014-25516779-2016. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6505 00 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 003/СИЛСИЗ-2018 от 05.03.2018 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21BC05; №№ 06-В2303/41, 06-В2304/41 от 08.12.2017 года, выданного Испытательным центром Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал), аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.10ПЛ01; № 017-081 ТР-2018 от 16.03.2018 года, выданного Испытательным центром высоковольтной аппаратуры Акционерного общества "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21МВ06; акта анализа состояния производства от 03.11.2017 года органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ».

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, сроки хранения и службы продукции в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.03.2018 ПО 19.03.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Игорь Олегович Ежов
(инициалы, фамилия)

Юлия Андреевна Петрова
(инициалы, фамилия)